

Quesito n.5

Si chiede quali utenze sono previste, oltre al compressore, all'interno del blocco sfioratore.

Risposta al quesito n.5

Le utenze previste all'interno del blocco sfioratore sono:

- Compressore per alimentazione boulage;
- Illuminazione interna;
- Prese di servizio;
- Sistemi anticondensa per quadri elettrici.

La potenza necessaria per il funzionamento di tutti gli apparati è pari a 35 KW.